

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a
tel. 34 358 24 84, tel./fax 34 358 24 21
NIP 5761580396, REGON 366188365
ZP.JRP.271.02.2020

Olesno, dn. 02.06.2020 r

WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot. Postępowania przetargowego nr ZP.JRP.271.02.2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Murka i Sienkiewicza w Oleśnie”

Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Sp. z o.o. w Oleśnie oraz zał. nr 1 Zasad udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla zamówień sektorowych, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1: Prosimy o określenie z jakiego materiału wykonany jest istniejący kanał sanitarny w ul. Murka do którego planowane jest wpięcie poprzez zabudowanie studni SM.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż istniejący kanał sanitarny w ul. Murka w miejscu planowanego wpięcia poprzez zabudowanie studni SM wykonany jest z kamionki przewiertowej.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w studni SM przejść szczelnych fi 200 na rurę PVC i połączenie z rurą kamionkową poprzez traper

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wykonania w studni SM przejść szczelnych fi 200 na rurę PVC i połączenia z rurą kamionkową poprzez traper. Połączenia rur należy wykonać za pomocą muf stalowych.

ZARZĄD SPÓŁKI
Gerard Ligus
mgr inż. Gerard Ligus

